

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024		00:00	22,84	17,00	5,84	1		1			1		8,02
		01:00	21,50	17,43	4,07	1		1			1		7,18
		02:00	20,26	15,95	4,31	1		1			1		6,16
		03:00	19,25	14,78	4,47			1			1		6,74
		04:00	18,49	14,69	3,80			1			1		6,47
		05:00	18,36	13,99	4,37			1			1		6,43
		06:00	17,99	13,10	4,90			1			1		6,30
		07:00	18,81	13,54	5,27			1			1		6,60
		08:00	20,36	15,30	5,07		1	1			1		6,39
		09:00	21,49	17,68	3,81		1	1			1		7,04
		10:00	22,03	18,06	3,97		1	1			1		7,64
		11:00	22,39	19,35	3,04		1	1			1		7,84
		12:00	23,61	20,06	3,55		1	1			1		8,25
		13:00	24,58	20,49	4,08		1	1			1		8,60
		14:00	24,28	19,54	4,75		1	1			1		8,52
		15:00	23,93	18,41	5,52		1	1			1		8,38
		16:00	24,23	18,66	5,56		1	1			1		8,48
		17:00	24,95	18,33	6,63		1	1			1		8,68
		18:00	26,44	19,21	7,23		1	1			1		8,75
		19:00	26,53	18,99	7,54		1	1			1		8,75
		20:00	26,39	18,93	7,46		1	1			1		8,75
		21:00	26,06	18,81	7,26		1	1			1		8,75
		22:00	24,93	18,58	6,35	1		1			1		8,69
		23:00	24,08	17,22	6,85	1		1			1		8,42

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης