

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	41,03	31,71	9,32			1	1	1		1				
	01:00	37,85	28,50	9,35			1	1	1		1				
	02:00	35,41	26,04	9,37			1	1	1		1				
	03:00	33,78	24,77	9,00			1	1	1		1				
	04:00	32,48	23,51	8,97				1	1		1				
	05:00	32,35	23,42	8,94				1	1		1				
	06:00	33,01	24,70	8,31				1	1	1	1	1			
	07:00	36,43	29,67	6,75				1	1	1	1	1			
	08:00	40,42	34,87	5,55			1	1	1	1	1	1			
	09:00	43,83	37,27	6,56			1	1	1	1	1	1			
	10:00	45,30	37,15	8,15		1	1	1	1	1	1	1			
	11:00	47,04	37,58	9,46		1	1	1	1	1	1	1			
	12:00	49,05	37,50	11,55		1	1	1	1	1	1	1			
	13:00	49,30	36,39	12,91		1	1	1	1	1	1	1			
	14:00	49,98	36,76	13,22		1	1	1	1	1	1	1			
	15:00	49,43	36,08	13,35		1	1	1	1	1	1	1			
	16:00	48,57	35,25	13,32		1	1	1	1	1	1	1			
	17:00	48,81	35,70	13,11		1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	49,09	36,46	12,63		1	1	1	1	1	1	1			
	19:00	48,84	38,00	10,84		1	1	1	1	1	1	1			
	20:00	49,15	38,43	10,72		1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	49,40	38,17	11,22		1	1	1	1	1	1	1			
	22:00	45,82	35,12	10,70		1	1	1	1	1	1	1			
	23:00	42,26	31,82	10,44				1	1	1	1	1			

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης