

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000	
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 Η/Ζ
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024		00:00	32,25	26,20	6,05	1	1		1						
		01:00	30,22	24,09	6,13	1	1		1						
		02:00	28,27	21,99	6,28	1	1		1						
		03:00	26,97	20,67	6,31	1	1		1						
		04:00	26,11	18,93	7,18	1	1		1						
		05:00	25,34	18,88	6,46	1	1		1						
		06:00	25,06	18,88	6,18	1	1		1						
		07:00	27,45	19,92	7,53	1	1		1						
		08:00	30,17	22,93	7,24	1	1		1						
		09:00	32,78	25,91	6,87	1	1		1						2
		10:00	34,19	26,93	7,25	1	1		1						3
		11:00	35,03	27,07	7,95	1	1		1						3
		12:00	35,87	28,08	7,79	1	1		1						3
		13:00	37,60	29,84	7,75	1	1		1						3
		14:00	38,26	30,58	7,68	1	1	1	1						
		15:00	38,10	30,81	7,29	1	1	1	1						
		16:00	38,23	31,51	6,72	1	1	1	1						
		17:00	37,21	31,55	5,65	1	1	1	1						
		18:00	36,98	32,45	4,54	1	1	1	1						
		19:00	35,60	31,64	3,96	1	1	1	1						
		20:00	35,06	30,70	4,36	1	1	1	1						
		21:00	34,98	29,99	4,99	1	1	1	1						
		22:00	34,59	28,74	5,85	1	1	1	1						
		23:00	32,96	26,12	6,85	1	1	1	1						

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G3 λειτουργεί σε ισχύ έως 10,5MW και η μονάδα G4 σε ισχύ έως 11MW.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης