

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/8/24 0:00	173,00	163,01	9,99	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
9/8/24 1:00	162,00	150,97	11,03	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
9/8/24 2:00	160,00	148,21	11,79	0,00	1	1		1	1	1							1	1		1	1	1	1
9/8/24 3:00	152,00	139,92	12,08	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
9/8/24 4:00	140,00	128,23	11,77	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
9/8/24 5:00	145,00	133,73	11,27	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
9/8/24 6:00	150,00	138,18	11,37	0,45	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
9/8/24 7:00	161,00	146,33	11,55	3,12	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1
9/8/24 8:00	172,00	153,55	10,84	7,61	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 9:00	181,00	159,18	9,98	11,84	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 10:00	183,00	158,32	9,72	14,96	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 11:00	187,00	160,22	9,90	16,88	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 12:00	202,00	173,79	10,31	17,90	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 13:00	212,00	183,07	10,75	18,18	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 14:00	221,00	191,81	11,28	17,91	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 15:00	222,00	193,65	11,61	16,74	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 16:00	217,00	190,89	11,56	14,55	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 17:00	212,00	189,69	11,14	11,17	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 18:00	223,00	205,99	10,67	6,34	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 19:00	225,00	212,71	10,54	1,75	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 20:00	220,00	209,18	10,80	0,02	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 21:00	215,00	203,76	11,24	0,00	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 22:00	205,00	193,32	11,68	0,00	1	1		1	1	1	1			1		10	1	1	1	1	1	1	1
9/8/24 23:00	192,00	179,91	12,09	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης