

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	35,22	33,59	1,63		1	1		1	1	1				4	12,62	12,60
	01:00	32,26	30,69	1,57		1	1		1	1	1				2	10,97	10,94
	02:00	30,31	28,89	1,42		1	1		1	1	1					9,34	9,30
	03:00	28,67	27,23	1,44			1		1	1	1					9,56	9,63
	04:00	27,91	26,06	1,86			1		1	1	1					9,17	9,18
	05:00	27,73	25,78	1,95			1		1	1	1					8,84	8,83
	06:00	27,61	25,39	2,22			1		1	1	1					8,44	8,43
	07:00	29,34	27,15	2,19			1		1	1	1					10,39	10,47
	08:00	32,55	30,60	1,95		1	1		1	1	1					10,53	10,70
	09:00	34,79	32,22	2,57		1		1	1	1	1					13,61	13,62
	10:00	36,93	34,62	2,31		1		1	1	1	1					12,54	12,54
	11:00	38,63	37,07	1,56		1	1	1	1	1	1					12,22	12,28
	12:00	39,73	38,64	1,09		1	1	1	1	1	1					13,56	13,60
	13:00	41,26	40,13	1,13		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	14:00	41,15	40,23	0,92		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,72
	15:00	40,82	39,50	1,32		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,72
	16:00	40,83	39,63	1,19		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17:00	42,07	40,93	1,14		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	18:00	44,19	43,59	0,61		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	19:00	44,97	44,46	0,52		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	20:00	44,52	43,68	0,84		1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	44,14	42,44	1,70		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	22:00	41,61	39,06	2,55		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
23:00	39,28	37,69	1,59		1	1	1	1	1	1					13,21	13,24	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης