

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	36,46	35,84	0,61			1	1	1	1	1					9,90	13,02	
	01:00	34,09	33,87	0,23			1	1	1	1	1					5,18	11,56	
	02:00	32,44	32,25	0,20			1	1	1	1	1					4,73	9,86	
	03:00	31,00	30,89	0,11			1	1	1	1	1					4,73	9,89	
	04:00	29,10	28,72	0,38				1	1	1	1					4,73	8,90	
	05:00	28,90	28,13	0,77				1	1	1	1					4,73	10,41	
	06:00	28,13	27,75	0,38				1	1	1	1					4,73	8,77	
	07:00	29,80	29,55	0,25				1	1	1	1	1				4,73	9,90	
	08:00	32,62	32,56	0,06				1	1	1	1	1				4,73	11,05	
	09:00	33,95	33,95	0,00				1	1	1	1	1				4,73	11,28	
	10:00	35,14	35,14	0,00				1	1	1	1	1				4,73	13,02	
	11:00	37,25	37,23	0,01			1	1	1	1	1	1				4,73	13,63	
	12:00	39,14	39,14	0,00			1	1	1	1	1	1				4,73	13,48	
	13:00	40,64	40,60	0,05			1	1	1	1	1	1				2	4,73	13,63
	14:00	40,44	40,27	0,16			1	1	1	1	1	1				2	4,73	13,48
	15:00	40,47	40,26	0,21			1	1	1	1	1	1				2	4,73	13,45
	16:00	41,42	41,12	0,30			1	1	1	1	1	1				3	4,73	13,71
	17:00	42,93	42,62	0,31			1	1	1	1	1	1				4	4,73	13,73
	18:00	44,14	43,76	0,38			1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
	19:00	44,43	44,16	0,27			1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
	20:00	44,76	44,50	0,25			1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
	21:00	46,23	45,57	0,67			1	1	1	1	1	1				8	4,73	13,73
	22:00	44,79	44,19	0,61			1	1	1	1	1	1				7	4,73	13,73
23:00	42,49	42,16	0,33			1	1	1	1	1	1				5	4,73	13,67	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ βρίσκονταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 00:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης