

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
ΑΡΕΠΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024	00:00	40,26	39,90	0,36		1	1	1	1	1	1				3	4,73	12,73	
	01:00	37,72	37,21	0,51		1	1	1	1	1	1					4,73	10,80	
	02:00	35,24	34,66	0,59			1	1	1	1	1					4,73	10,74	
	03:00	33,18	32,70	0,49			1	1	1	1	1					4,73	8,83	
	04:00	32,38	31,12	1,26			1	1	1	1	1					4,73	7,65	
	05:00	31,53	30,80	0,72			1	1	1	1	1					4,73	7,20	
	06:00	31,22	30,70	0,52			1	1	1	1	1					4,73	6,80	
	07:00	34,00	33,30	0,69			1	1	1	1	1					4,73	9,77	
	08:00	37,95	37,60	0,35		1	1	1	1	1	1					4,73	12,36	
	09:00	42,22	41,72	0,51		1	1	1	1	1	1					3	4,73	13,72
	10:00	43,94	40,74	3,20		1	1	1	1	1	1					3	10,93	13,73
	11:00	45,09	41,18	3,91		1	1	1	1	1	1					3	9,44	13,73
	12:00	46,53	40,00	6,53		1	1	1	1	1	1					2	13,73	13,73
	13:00	48,82	42,11	6,70		1	1	1	1	1	1					4	13,73	13,73
	14:00	49,92	45,65	4,26		1	1	1	1	1	1					8	13,73	13,73
	15:00	49,34	46,51	2,83		1	1	1	1	1	1					9	13,73	13,73
	16:00	49,36	46,25	3,11		1	1	1	1	1	1					9	13,73	13,73
	17:00	50,19	46,24	3,95		1	1	1	1	1	1					9	11,55	13,73
	18:00	50,51	47,27	3,24		1	1	1	1	1	1					9	13,72	13,73
	19:00	49,86	46,79	3,07		1	1	1	1	1	1					9	13,72	13,73
	20:00	49,32	46,63	2,69		1	1	1	1	1	1					8	13,72	13,73
	21:00	50,10	47,13	2,98		1	1	1	1	1	1					8	13,72	13,73
	22:00	47,97	46,45	1,52		1	1	1	1	1	1					7	13,72	13,73
	23:00	45,07	44,09	0,98		1	1	1	1	1	1					5	13,72	13,72

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ βρίσκονταν σε απώλεια επικοινωνίας έως τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης