

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	41,92	41,08	0,84		1	1	1	1	1	1				2	13,06	13,03	
	01:00	38,58	38,02	0,56		1	1	1	1	1	1					10,88	10,81	
	02:00	35,94	35,03	0,91			1	1	1	1	1					10,00	10,05	
	03:00	34,25	33,24	1,01			1	1	1	1	1					8,85	8,81	
	04:00	32,84	31,45	1,39			1	1	1	1	1					7,38	7,39	
	05:00	32,41	30,32	2,09			1	1	1	1	1					6,97	6,96	
	06:00	32,57	31,51	1,06			1	1	1	1	1					7,03	7,05	
	07:00	35,45	33,52	1,93			1	1	1	1	1					9,86	9,93	
	08:00	39,01	37,78	1,23			1	1	1	1	1					2	12,91	12,97
	09:00	41,80	40,73	1,07			1	1	1	1	1					4	13,70	13,71
	10:00	43,58	42,57	1,01			1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	11:00	45,73	44,64	1,09		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	12:00	47,84	46,26	1,58		1	1	1	1	1	1					6	13,73	13,73
	13:00	50,30	47,13	3,17		1	1	1	1	1	1					7	13,73	13,73
	14:00	49,24	45,53	3,71		1	1	1	1	1	1					7	13,73	13,73
	15:00	48,91	46,62	2,29		1	1	1	1	1	1					8	13,73	13,73
	16:00	48,64	46,48	2,17		1	1	1	1	1	1					8	13,73	13,73
	17:00	49,26	47,34	1,92		1	1	1	1	1	1					8	13,73	13,73
	18:00	50,51	48,80	1,71		1	1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	19:00	50,11	48,04	2,07		1	1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	20:00	49,56	47,60	1,96		1	1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	21:00	49,10	46,90	2,20		1	1	1	1	1	1					9	13,73	13,73
	22:00	46,21	43,44	2,77		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
23:00	43,44	40,57	2,87		1	1	1	1	1	1					2	13,72	13,72	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσιάζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης