

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024		00:00	22,46	16,66	5,80	1		1			1		7,82
		01:00	20,92	15,66	5,25	1		1			1		7,13
		02:00	19,55	14,81	4,74			1			1		6,79
		03:00	18,67	12,96	5,72			1			1		6,56
		04:00	18,26	12,55	5,71			1			1		6,39
		05:00	18,04	12,09	5,94			1			1		6,31
		06:00	18,01	11,84	6,17			1			1		6,30
		07:00	19,52	12,97	6,55			1			1		6,80
		08:00	21,33	15,65	5,68	1		1			1		7,29
		09:00	22,73	17,91	4,82	1	1	1			1		7,35
		10:00	23,38	17,13	6,24		1	1			1		8,19
		11:00	23,88	17,03	6,85		1	1			1		8,34
		12:00	24,55	17,14	7,41		1	1			1		8,58
		13:00	25,86	18,93	6,93		1	1			1		8,75
		14:00	25,97	19,35	6,63		1	1			1		8,75
		15:00	25,50	18,26	7,24		1	1			1		8,75
		16:00	25,59	18,60	6,99		1	1			1		8,75
		17:00	26,40	19,01	7,39		1	1			1		8,75
		18:00	27,64	19,81	7,82		1	1			1		8,75
		19:00	27,58	19,50	8,08		1	1			1		8,75
		20:00	26,74	19,48	7,26		1	1			1		8,75
		21:00	26,21	18,75	7,46		1	1			1		8,75
		22:00	24,84	17,12	7,72		1	1			1		8,69
		23:00	23,88	16,31	7,57		1	1			1		8,35

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος. Η ένταξη της G3 στο διάστημα 09:00 – 10:00 οφείλεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης