



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024	00:00	32,93	31,52	1,41		1	1	1							10,43	10,43	
	01:00	30,26	29,19	1,07		1	1	1							10,12	9,72	
	02:00	28,59	27,86	0,73		1	1	1							8,72	8,11	
	03:00	27,36	26,65	0,71		1	1	1							7,48	6,87	
	04:00	26,56	25,74	0,82		1	1	1							6,58	5,98	
	05:00	26,03	24,84	1,19		1	1	1							5,96	5,37	
	06:00	25,45	23,91	1,54		1	1	1							5,38	4,79	
	07:00	27,31	26,27	1,04		1		1					1	1	8,21	8,21	
	08:00	30,30	29,43	0,87		1	1	1							9,93	9,41	
	09:00	32,16	31,25	0,91		1	1	1							2	10,06	9,53
	10:00	32,88	31,46	1,42		1	1	1							2	10,43	10,39
	11:00	33,49	31,57	1,92		1	1	1						1	1	10,31	10,20
	12:00	35,96	33,67	2,29		1	1	1						1		10,39	10,34
	13:00	37,65	34,92	2,74	1	1	1	1								9,97	9,74
	14:00	38,04	34,20	3,83	1	1	1	1								10,43	10,43
	15:00	37,68	32,51	5,16	1	1	1	1								10,43	10,43
	16:00	38,04	33,57	4,47	1	1	1	1								10,43	10,43
	17:00	37,52	34,24	3,28	1	1	1	1								10,43	10,43
	18:00	38,12	35,99	2,13	1	1	1	1								10,43	10,43
	19:00	37,41	36,06	1,36	1	1	1	1								10,43	10,43
	20:00	36,99	35,73	1,26	1	1	1	1								10,43	10,39
	21:00	36,59	35,57	1,02	1	1	1	1								10,42	10,24
	22:00	35,54	34,06	1,48	1	1	1	1								9,97	9,39
	23:00	34,44	32,30	2,14	1	1	1	1								8,88	8,27

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 11MW και η μονάδα G3 έως 10,5MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης