

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 7/8/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	5,17	4,49	0,68	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	01:00	4,83	4,16	0,67	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	02:00	4,59	3,94	0,65	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
	03:00	4,38	3,74	0,64	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
	04:00	4,23	3,58	0,66	0,00	1							1		0,99	0,99	
	05:00	4,21	3,52	0,68	0,00	1								1		0,99	0,99
	06:00	4,18	3,47	0,70	0,01	1								1		0,99	0,99
	07:00	4,43	3,82	0,61	0,00	1								1		0,99	0,99
	08:00	4,82	4,43	0,40	0,00	1							1	1		0,99	0,99
	09:00	5,22	4,59	0,63	0,00	1							1	1		0,99	0,99
	10:00	5,55	4,94	0,61	0,00	1		1						1	1	0,99	0,99
	11:00	5,88	5,23	0,64	0,00	1		1						1	1	0,99	0,99
	12:00	6,12	5,48	0,64	0,00	1		1				1		1	1	0,99	0,99
	13:00	6,29	5,59	0,68	0,01	1		1				1		1	1	0,99	0,99
	14:00	6,24	5,38	0,84	0,02	1		1				1		1		0,99	0,99
	15:00	6,15	5,29	0,85	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	16:00	6,09	5,25	0,85	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
	17:00	5,93	5,16	0,74	0,03	1		1				1		1		0,99	0,99
	18:00	5,91	5,13	0,73	0,05	1		1				1		1		0,99	0,99
19:00	5,87	5,03	0,80	0,04	1		1						1		0,99	0,99	
20:00	6,21	5,35	0,84	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99	
21:00	6,48	5,62	0,85	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99	
22:00	6,14	5,19	0,94	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99	
23:00	5,68	4,73	0,93	0,02	1		1				1		1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης