

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024	00:00	38,41	28,57	9,84				1	1	1	1				
	01:00	35,39	24,47	10,92				1	1	1	1				
	02:00	33,20	22,13	11,07				1	1		1				
	03:00	31,64	21,10	10,54				1	1		1				
	04:00	30,78	20,68	10,10				1	1		1				
	05:00	30,52	21,39	9,14				1	1		1				
	06:00	31,08	22,73	8,35				1	1		1				
	07:00	33,93	25,98	7,96				1	1	1	1				
	08:00	37,62	31,34	6,28				1	1	1	1				
	09:00	40,27	35,44	4,83				1	1	1	1				
	10:00	41,32	37,58	3,74				1	1	1	1				
	11:00	41,06	37,34	3,71				1	1	1	1				
	12:00	40,78	36,66	4,12				1	1	1	1				
	13:00	42,36	37,65	4,71				1	1	1	1				
	14:00	42,34	36,26	6,09				1	1	1	1				
	15:00	41,88	31,93	9,95				1	1	1	1				
	16:00	41,67	31,48	10,19				1	1	1	1				
	17:00	43,19	36,62	6,57				1	1	1	1				
	18:00	45,70	42,57	3,13			1	1	1	1	1				4
	19:00	47,57	44,41	3,16			1	1	1	1	1				6
	20:00	49,05	42,83	6,21			1	1	1	1	1				4
	21:00	48,45	41,19	7,27			1	1	1	1	1				2
	22:00	45,03	34,93	10,10			1	1	1	1	1				
	23:00	42,00	28,83	13,16				1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης