

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/8/24 0:00	171,00	158,91	12,09	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
10/8/24 1:00	160,00	147,67	12,33	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
10/8/24 2:00	155,00	142,52	12,48	0,00	1	1		1	1	1							1	1		1	1	1	1
10/8/24 3:00	150,00	136,95	13,05	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
10/8/24 4:00	139,00	124,92	14,08	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
10/8/24 5:00	142,00	126,68	15,32	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
10/8/24 6:00	150,00	133,70	15,86	0,44	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
10/8/24 7:00	160,00	141,34	15,57	3,09	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1
10/8/24 8:00	171,00	148,53	14,92	7,55	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 9:00	182,00	156,10	14,11	11,79	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 10:00	185,00	156,64	13,47	14,89	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 11:00	189,00	159,10	13,06	16,84	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 12:00	205,00	173,82	13,27	17,91	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 13:00	214,00	181,79	14,00	18,21	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 14:00	223,00	190,35	14,75	17,90	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 15:00	221,00	188,72	15,57	16,71	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 16:00	216,00	185,05	16,39	14,56	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 17:00	214,00	185,77	17,07	11,16	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 18:00	220,00	196,16	17,62	6,22	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 19:00	226,00	206,41	17,94	1,65	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 20:00	224,00	205,52	18,47	0,01	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 21:00	214,00	195,24	18,76	0,00	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 22:00	204,00	185,69	18,31	0,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1
10/8/24 23:00	191,00	173,71	17,29	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης