

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/8/24 0:00	170,00	156,32	13,68	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
12/8/24 1:00	160,00	146,28	13,72	0,00	1	1		1	1	1							1	1		1	1	1	1
12/8/24 2:00	157,00	143,47	13,53	0,00	1	1		1	1	1							1	1		1	1	1	1
12/8/24 3:00	150,00	136,98	13,02	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
12/8/24 4:00	137,00	124,74	12,26	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
12/8/24 5:00	142,00	130,60	11,40	0,00	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
12/8/24 6:00	150,00	139,06	10,52	0,42	1	1			1	1							1	1		1	1	1	1
12/8/24 7:00	160,00	147,18	9,76	3,06	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1
12/8/24 8:00	170,00	153,26	9,16	7,58	1	1			1	1	1						1	1		1	1	1	1
12/8/24 9:00	180,00	159,35	8,76	11,89	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
12/8/24 10:00	185,00	161,34	8,66	15,00	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
12/8/24 11:00	187,00	161,20	8,88	16,92	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
12/8/24 12:00	199,00	171,66	9,35	17,99	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 13:00	212,00	183,76	9,97	18,27	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 14:00	220,00	191,33	10,73	17,94	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 15:00	222,00	193,79	11,49	16,72	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 16:00	215,00	188,32	12,14	14,54	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 17:00	218,00	194,07	12,78	11,15	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 18:00	221,00	201,41	13,36	6,23	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 19:00	225,00	209,70	13,76	1,54	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 20:00	225,00	210,73	14,27	0,00	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 21:00	215,00	200,19	14,81	0,00	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 22:00	204,00	188,83	15,17	0,00	1	1		1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1
12/8/24 23:00	192,00	176,59	15,41	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης