

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024	00:00	38,03	33,34	4,70		1	1	1	1	1	1					12,52	12,56
	01:00	35,04	28,53	6,51		1	1	1	1	1						12,18	12,13
	02:00	32,87	26,65	6,23			1	1	1	1						12,16	12,19
	03:00	31,33	26,77	4,56			1	1	1	1						10,90	10,87
	04:00	30,48	26,38	4,09			1	1	1	1						9,99	9,95
	05:00	30,22	26,98	3,24			1	1	1	1						9,69	9,71
	06:00	30,78	27,40	3,38			1	1	1	1						9,85	9,83
	07:00	33,60	28,64	4,96		1	1		1	1					6	12,58	12,75
	08:00	37,25	30,09	7,16		1	1	1	1	1					1	12,99	13,10
	09:00	39,87	30,75	9,12		1	1	1	1	1						13,73	13,73
	10:00	40,91	31,04	9,87		1	1	1	1	1						13,73	13,73
	11:00	40,65	31,65	9,00		1	1	1	1	1						13,71	13,69
	12:00	40,38	32,52	7,85		1	1	1	1		1					13,31	13,50
	13:00	41,94	33,95	7,98		1	1	1	1		1					13,73	13,73
	14:00	41,92	33,97	7,96		1	1	1	1		1				1	13,73	13,73
	15:00	41,46	33,69	7,78			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	41,26	33,98	7,28			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	42,76	35,50	7,26			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,24	38,79	6,45			1	1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	19:00	47,10	40,92	6,17			1	1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
20:00	48,56	40,00	8,56			1	1	1	1	1	1			5	13,73	13,73	
21:00	47,97	37,65	10,32			1	1	1	1	1	1			3	13,73	13,73	
22:00	44,58	35,54	9,04			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
23:00	41,58	33,47	8,11			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσιάζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης