

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024 | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| ΕΡΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | 1 H/Z | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 4,04 | 3,56 | 0,48 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1,19 | 1,19 | |
| | 01:00 | 3,76 | 3,58 | 0,18 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1,20 | 1,20 | |
| | 02:00 | 3,60 | 3,32 | 0,28 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1,20 | 1,20 | |
| | 03:00 | 3,45 | 2,94 | 0,51 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1,19 | 1,19 | |
| | 04:00 | 3,30 | 2,77 | 0,53 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1,06 | 1,06 | |
| | 05:00 | 3,20 | 2,74 | 0,46 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,97 | 0,96 | |
| | 06:00 | 3,12 | 2,68 | 0,44 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,88 | 0,87 | |
| | 07:00 | 3,27 | 2,79 | 0,49 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 0,97 | 0,95 | |
| | 08:00 | 3,60 | 3,00 | 0,59 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 09:00 | 4,00 | 3,41 | 0,59 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1,19 | 1,14 | |
| | 10:00 | 4,19 | 3,59 | 0,60 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 11:00 | 4,29 | 3,69 | 0,60 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 12:00 | 4,30 | 3,75 | 0,55 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 13:00 | 4,26 | 3,84 | 0,41 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 14:00 | 4,25 | 3,77 | 0,48 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 15:00 | 4,16 | 3,59 | 0,58 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 16:00 | 4,14 | 3,44 | 0,70 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 17:00 | 4,23 | 3,11 | 1,12 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 18:00 | 4,40 | 3,28 | 1,12 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 19:00 | 4,54 | 3,42 | 1,12 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 20:00 | 4,77 | 3,68 | 1,09 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 21:00 | 4,78 | 3,92 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 22:00 | 4,52 | 3,98 | 0,54 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| | 23:00 | 4,32 | 3,74 | 0,59 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,20 | 1,20 | |

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |