

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024	00:00	31,57	28,86	2,71	1		1	1							10,14	10,43
	01:00	29,59	26,89	2,70	1		1	1							10,03	9,86
	02:00	27,86	25,37	2,49	1		1	1							8,76	8,19
	03:00	26,38	23,82	2,56	1		1	1							6,67	6,13
	04:00	25,19	22,72	2,47	1	1	1								7,04	6,49
	05:00	24,54	22,03	2,51	1	1	1								6,35	5,81
	06:00	24,28	21,95	2,33	1	1	1								6,08	5,54
	07:00	26,29	23,61	2,67	1	1	1								8,06	7,50
	08:00	28,85	25,98	2,87	1	1	1								10,05	10,00
	09:00	30,32	27,54	2,78	1	1	1								10,14	10,42
	10:00	29,51	27,59	1,92	1	1	1								10,08	9,97
	11:00	29,68	27,81	1,88	1	1	1							2	10,13	10,06
	12:00	30,93	28,74	2,19	1	1	1							2	10,14	10,43
	13:00	32,42	29,77	2,65	1	1	1							3	10,14	10,43
	14:00	31,39	28,63	2,76	1	1	1							3	10,14	10,43
	15:00	31,59	28,82	2,77	1	1	1							3	10,14	10,43
	16:00	31,54	28,78	2,75	1	1	1							3	10,14	10,43
	17:00	31,73	29,15	2,59	1	1	1							3	10,13	10,43
	18:00	31,25	29,37	1,88	1	1	1							5	10,13	10,21
	19:00	33,68	31,90	1,78	1	1	1							5	10,14	10,33
	20:00	32,82	31,09	1,73	1	1	1							6	10,13	9,95
	21:00	32,28	30,77	1,51	1	1	1							6	9,91	9,61
	22:00	30,24	29,09	1,15	1	1	1							4	9,08	8,80
	23:00	28,56	27,25	1,31	1	1	1							2	10,11	10,07

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 11MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης