

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)							
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK		
8/8/24 0:00	173,98	156,68	17,31	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/24 1:00	163,19	147,39	15,80	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/24 2:00	154,62	139,96	14,65	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
8/8/24 3:00	149,10	129,49	19,61	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
8/8/24 4:00	145,73	123,96	21,78	0,00	1	1				1	1	1			0,00	1	1	1	1			1	1			48,55	48,55	
8/8/24 5:00	146,16	123,77	22,39	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
8/8/24 6:00	150,37	134,68	15,48	0,21	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
8/8/24 7:00	167,95	145,96	18,62	3,36	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
8/8/24 8:00	187,91	159,95	19,93	8,03	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55	
8/8/24 9:00	204,06	174,91	16,90	12,25	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
8/8/24 10:00	212,69	180,17	16,87	15,65	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 11:00	213,67	181,49	14,53	17,65	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 12:00	216,97	184,25	13,99	18,72	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 13:00	223,28	186,74	17,50	19,03	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 14:00	225,41	188,06	18,79	18,57	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 15:00	221,31	185,52	18,46	17,33	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 16:00	219,56	185,80	19,00	14,75	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 17:00	222,24	188,54	22,05	11,64	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 18:00	223,32	194,32	22,39	6,60	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 19:00	217,34	195,78	20,21	1,35	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 20:00	212,64	198,34	14,29	0,00	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 21:00	204,01	190,72	13,29	0,00	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 22:00	191,85	180,70	11,15	0,00	1	1		1	1	1	1		1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
8/8/24 23:00	180,40	166,44	13,97	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις