

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη 8/8/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|--------------------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 00:00 | 5,33 | 4,37 | 0,94 | 0,02 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 01:00 | 4,99 | 4,05 | 0,93 | 0,01 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 02:00 | 4,62 | 3,68 | 0,93 | 0,01 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 03:00 | 4,37 | 3,42 | 0,94 | 0,01 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 04:00 | 4,17 | 3,21 | 0,94 | 0,02 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 05:00 | 4,01 | 3,05 | 0,95 | 0,02 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 06:00 | 3,96 | 2,99 | 0,95 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,98 |
| | 07:00 | 4,23 | 3,27 | 0,94 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 08:00 | 4,49 | 3,54 | 0,94 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 09:00 | 4,76 | 3,82 | 0,94 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 10:00 | 5,14 | 4,20 | 0,94 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 5,34 | 4,41 | 0,92 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 12:00 | 5,51 | 4,58 | 0,93 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 5,60 | 4,66 | 0,94 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 5,66 | 4,76 | 0,90 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 5,49 | 4,59 | 0,90 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 5,40 | 4,48 | 0,92 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 5,45 | 4,52 | 0,93 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 5,58 | 4,65 | 0,92 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 5,72 | 4,82 | 0,89 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 20:00 | 6,01 | 5,13 | 0,88 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 | |
| 21:00 | 6,23 | 5,35 | 0,88 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 0,99 | 0,99 | |
| 22:00 | 5,92 | 5,08 | 0,83 | 0,01 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 0,99 | 0,99 | |
| 23:00 | 5,65 | 4,95 | 0,70 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 0,99 | 0,99 | |

Παρατηρήσεις

Στις 06:00 εντάχθηκε η μονάδα G3 προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στην μονάδα G8

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης