

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 13/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	13/08/24 0:00	50,04	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	13/08/24 1:00	47,68	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	13/08/24 2:00	47,42	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	13/08/24 3:00	42,64	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	13/08/24 4:00	43,12	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	13/08/24 5:00	43,62	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	13/08/24 6:00	48,35	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	13/08/24 7:00	52,26	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	13/08/24 8:00	56,08	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	13/08/24 9:00	58,78	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	13/08/24 10:00	59,45	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	13/08/24 11:00	62,20	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	13/08/24 12:00	62,98	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	13/08/24 13:00	63,32	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	13/08/24 14:00	62,63	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	13/08/24 15:00	61,99	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	13/08/24 16:00	62,43	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	13/08/24 17:00	61,78	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	13/08/24 18:00	62,28	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	13/08/24 19:00	60,82	1	1	1	1	1	1	1	1	30
13/08/24 20:00	60,61	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
13/08/24 21:00	60,50	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
13/08/24 22:00	55,98	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
13/08/24 23:00	54,20	1	1	1	1	1	1	1	1	20	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.