

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	00:00	39,19	25,48	13,71			1	1	1		1				
	01:00	36,48	23,12	13,36			1	1	1		1				
	02:00	34,10	21,52	12,58				1	1		1				
	03:00	32,32	20,01	12,31				1	1		1				
	04:00	30,98	18,92	12,05				1	1		1				
	05:00	30,63	18,77	11,86				1	1		1				
	06:00	31,28	20,98	10,30				1	1		1				
	07:00	33,85	28,33	5,52				1	1	1	1				
	08:00	37,76	36,39	1,37			1	1	1	1	1				
	09:00	41,78	41,18	0,59		1	1	1	1	1	1				2
	10:00	45,64	45,04	0,60		1	1	1	1	1	1				6
	11:00	48,70	47,82	0,88		1	1	1	1	1	1				9
	12:00	50,88	49,73	1,15		1	1	1	1	1	1				12
	13:00	52,08	50,37	1,71		1	1	1	1	1	1				13
	14:00	52,04	49,51	2,53		1	1	1	1	1	1				12
	15:00	51,93	48,67	3,25		1	1	1	1	1	1				10
	16:00	52,01	48,76	3,24		1	1	1	1	1	1				11
	17:00	53,40	50,56	2,84		1	1	1	1	1	1				13
	18:00	54,92	52,07	2,84		1	1	1	1	1	1			2	13
	19:00	53,60	45,63	7,97		1	1	1	1	1	1				7
	20:00	50,22	40,53	9,68		1	1	1	1	1	1				3
	21:00	50,27	42,93	7,33		1	1	1	1	1	1				3
	22:00	49,13	39,54	9,58		1	1	1	1	1	1				
	23:00	46,98	34,68	12,30				1	1	1	1	1			

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης