

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	9,05	8,70	0,35	1	1			2	0,93	0,95
	01:00	8,49	8,00	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	8,15	7,64	0,51	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	7,84	7,23	0,60	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,76	7,14	0,63	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,68	7,05	0,63	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,82	7,17	0,65	1	1				0,95	0,95
	07:00	8,57	7,88	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,22	8,64	0,59	1	1			4	0,95	0,95
	09:00	9,58	9,01	0,57		1			5	0,95	0,95
	10:00	9,61	8,90	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,64	8,83	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,95	9,16	0,79	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,28	9,55	0,73	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,38	9,68	0,70	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,34	9,65	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,29	9,59	0,69	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,71	10,03	0,68	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	11,37	10,62	0,75	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,46	10,67	0,80	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,54	10,83	0,71	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,45	10,80	0,64	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	11,14	10,58	0,56	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,46	9,84	0,62	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος εκ των οποίων το ένα είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης