

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	9,68	8,90	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	9,10	8,17	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,54	7,66	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,17	7,36	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	04:00	8,02	7,23	0,79	1	1			4	0,95	0,95
	05:00	8,04	7,25	0,80	1	1				0,95	0,95
	06:00	8,13	7,21	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,90	7,96	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,63	8,75	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	10,03	9,12	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,76	8,92	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	9,64	9,08	0,55	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	9,90	9,05	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,28	9,42	0,86	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,16	9,40	0,76	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	9,87	8,94	0,93	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	9,84	8,93	0,91	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,20	9,27	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	10,76	9,91	0,85	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	11,10	10,23	0,87	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	11,18	10,38	0,80	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	11,02	10,11	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,46	9,57	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,95	9,31	0,64	1	1			3	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 3MW μισθωμένης ισχύος εκ των οποίων το ένα είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Κατά το διάστημα 02:30 με 05:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G1 και G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 03:00 με 03:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης