

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																							
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200							
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024		00:00	79,86	68,28	11,20	0,38	1	1	1	1	1	1							1	1		1	15,20	15,20	
		01:00	75,13	63,30	11,48	0,36	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		02:00	71,06	59,13	11,65	0,28	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		03:00	68,21	57,86	10,09	0,27	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
		04:00	66,72	56,15	10,36	0,21	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
		05:00	66,65	57,41	9,08	0,17	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
		06:00	65,47	57,34	8,13	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
		07:00	70,08	61,60	8,48	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
		08:00	74,16	67,09	7,07	0,00	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
		09:00	80,62	75,53	5,04	0,04	1	1	1	1	1	1								1			1	15,20	15,20
		10:00	81,51	77,10	4,39	0,03	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		11:00	81,29	76,98	4,21	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		12:00	83,36	78,95	4,30	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		13:00	86,48	81,72	4,65	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		14:00	87,35	82,76	4,48	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		15:00	86,74	81,24	5,32	0,18	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		16:00	88,89	82,23	6,25	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		17:00	93,96	86,81	6,78	0,37	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		18:00	100,27	92,01	8,12	0,14	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		19:00	100,75	94,04	6,71	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		20:00	100,50	93,29	7,21	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		21:00	98,79	90,74	8,03	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
		22:00	94,36	86,82	7,53	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	23:00	90,47	82,51	7,95	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Προγραμματισμένη διακοπή της γραμμής P-440 στις 06:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης