

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024	00:00	38,34	28,52	9,82			1	1	1		1					13,67	13,68	
	01:00	35,54	26,45	9,08			1	1	1		1					13,72	13,72	
	02:00	33,17	25,39	7,77			1	1	1		1					12,99	12,78	
	03:00	31,03	25,70	5,33			1	1	1	1						10,56	10,54	
	04:00	30,23	25,87	4,36			1	1	1	1						9,70	9,72	
	05:00	29,93	25,43	4,50			1	1	1	1						9,42	9,43	
	06:00	30,28	25,03	5,25			1	1	1	1						9,32	9,33	
	07:00	33,45	27,98	5,47			1	1	1	1						11,25	11,28	
	08:00	36,36	31,10	5,26		1	1	1	1			1				12,48	12,66	
	09:00	39,65	33,22	6,42		1	1	1	1			1				13,73	13,73	
	10:00	40,88	35,38	5,50		1	1	1	1			1				13,47	13,45	
	11:00	42,84	34,89	7,96			1	1	1	1	1	1				13,71	13,72	
	12:00	44,94	34,97	9,97			1	1	1	1	1	1				13,72	13,73	
	13:00	46,84	36,66	10,17			1	1	1	1	1	1				13,72	13,73	
	14:00	46,64	37,33	9,31			1	1	1	1	1	1				13,72	13,73	
	15:00	46,37	38,72	7,65		1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,73	
	16:00	46,52	39,53	6,99		1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,73	
	17:00	47,43	41,19	6,24		1	1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,73
	18:00	49,63	41,77	7,87		1	1	1	1	1	1	1				5	13,72	13,73
	19:00	46,63	42,45	4,18		1	1	1	1	1	1	1				6	7,66	13,01
	20:00	48,94	45,45	3,49		1	1	1	1	1	1	1				7	9,77	13,73
	21:00	48,66	43,02	5,64		1	1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	22:00	44,97	39,72	5,25		1	1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
23:00	42,07	37,09	4,99		1	1	1	1	1	1	1					13,72	13,72	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα Απ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 19:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης