

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024	00:00	37,78	29,12	8,66		1	1	1	1	1						12,98	13,00
	01:00	35,36	27,00	8,36		1	1	1	1	1						10,63	10,59
	02:00	33,21	26,84	6,37		1	1	1	1	1						8,68	8,67
	03:00	31,81	26,09	5,72		1	1	1	1	1						7,46	7,47
	04:00	30,56	25,39	5,18		1	1	1	1	1						6,95	6,64
	05:00	30,04	24,36	5,69	1	1	1				1				5	7,06	6,61
	06:00	29,41	23,87	5,54	1	1	1				1				5	7,06	6,59
	07:00	30,94	25,39	5,55	1	1	1				1				6	7,06	7,64
	08:00	32,69	27,06	5,63	1	1	1				1				9	7,06	7,99
	09:00	33,78	28,31	5,47		1	1				1				10	7,06	8,75
	10:00	35,69	27,26	8,43		1	1	1	1						1	11,14	11,01
	11:00	37,12	26,80	10,32		1	1	1	1							13,67	13,44
	12:00	38,73	28,66	10,06			1	1	1	1						13,72	13,69
	13:00	39,98	29,80	10,18			1	1	1	1	1					13,69	13,64
	14:00	39,82	29,55	10,27			1	1	1	1	1	1				13,59	13,03
	15:00	40,03	29,85	10,18			1	1	1	1	1	1				13,50	12,58
	16:00	40,80	30,48	10,32			1	1	1	1	1	1				13,64	13,30
	17:00	42,75	32,58	10,17			1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	18:00	44,33	33,99	10,34			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,38	34,75	9,63			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,76	36,39	8,37			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	45,70	37,27	8,43			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	43,85	35,04	8,81			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	41,22	32,77	8,45			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης