

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Π ο ρ ε ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024	00:00	10,21	9,20	1,01				1	1						2,95	2,96	
	01:00	9,68	8,82	0,86				1	1						2,18	2,17	
	02:00	8,92	8,03	0,89				1	1						2,43	2,43	
	03:00	8,47	6,92	1,55				1	1						1,96	1,95	
	04:00	8,20	6,60	1,60				1	1						1,69	1,68	
	05:00	7,97	6,51	1,46				1	1						1,47	1,46	
	06:00	8,07	6,52	1,56				1	1						1,54	1,55	
	07:00	8,41	6,57	1,84				1	1						1,63	1,94	
	08:00	8,88	6,78	2,10				1	1						2,28	2,35	
	09:00	9,44	7,10	2,35				1	1						2,44	2,87	
	10:00	9,95	7,66	2,29				1	1						2,44	3,04	
	11:00	10,50	8,19	2,30				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,87	8,61	2,26				1	1						2,44	3,04	
	13:00	11,10	9,09	2,01				1	1						2,44	3,04	
	14:00	10,82	8,93	1,89				1	1						2,44	3,04	
	15:00	10,65	9,00	1,65				1	1						2,44	3,04	
	16:00	10,78	9,67	1,11				1	1	1					2,44	3,04	
	17:00	11,19	9,86	1,33				1	1	1					2,44	3,04	
	18:00	11,76	10,61	1,15				1	1	1					2,44	3,04	
	19:00	12,21	11,42	0,79	1			1	1	1					2,44	3,04	
	20:00	12,54	11,21	1,33	1			1	1	1					2,44	3,04	
	21:00	12,89	10,78	2,10	1			1	1	1					2,44	3,04	
	22:00	12,08	9,92	2,16	1			1	1	1					2,44	3,04	
23:00	11,17	9,10	2,07	1			1	1						2,44	3,04		

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης