

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024	00:00	3,97	2,85	1,12	1	1	1		1				1,20	1,20	
	01:00	3,65	2,54	1,11	1	1	1		1				1,20	1,20	
	02:00	3,43	2,33	1,10	1	1	1		1				1,18	1,18	
	03:00	3,31	2,33	0,98	1	1	1		1				1,08	1,07	
	04:00	3,18	2,27	0,91	1	1	1		1				0,94	0,94	
	05:00	3,07	2,25	0,82	1	1	1		1				0,83	0,84	
	06:00	3,06	2,29	0,77	1	1	1		1				0,81	0,82	
	07:00	3,15	2,27	0,88	1	1	1		1				0,92	0,91	
	08:00	3,47	2,65	0,83	1	1	1		1				1,15	1,17	
	09:00	3,80	3,37	0,42	1	1	1		1				1,19	1,19	
	10:00	4,08	3,37	0,71	1	1	1		1				1,13	1,14	
	11:00	4,19	3,09	1,10	1	1	1					1	1	1,19	1,19
	12:00	4,24	3,13	1,11	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	13:00	4,32	3,20	1,11	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	14:00	4,29	3,16	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	15:00	4,16	3,05	1,11	1	1	1					1	1	1,18	1,18
	16:00	4,16	3,04	1,12	1	1	1					1	1	1,19	1,19
	17:00	4,31	3,19	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	18:00	4,53	3,41	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	19:00	4,68	3,56	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	20:00	4,87	3,74	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	21:00	5,02	3,89	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	22:00	4,71	3,59	1,12	1	1	1	1			1			1,19	1,20
23:00	4,47	3,36	1,12	1	1	1	1			1			1,20	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης