

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024		00:00	22,17	16,55	5,62		1	1			1		7,78
		01:00	20,67	15,20	5,48		1	1			1		7,24
		02:00	19,20	13,69	5,51		1				1		6,73
		03:00	18,44	13,03	5,41		1				1		6,45
		04:00	17,79	12,13	5,66		1				1		6,23
		05:00	17,59	12,13	5,45		1				1		6,16
		06:00	17,46	11,80	5,66		1				1		6,11
		07:00	18,34	12,57	5,77		1				1		6,41
		08:00	19,61	13,44	6,17		1				1		6,85
		09:00	21,01	13,99	7,02		1				1		7,33
		10:00	21,68	14,43	7,25		1				1		7,58
		11:00	22,55	15,11	7,45		1				1	1	7,89
		12:00	23,69	15,93	7,76		1				1	1	8,28
		13:00	24,61	16,43	8,18		1				1	1	8,61
		14:00	24,45	16,39	8,06		1				1	1	8,56
		15:00	24,18	16,13	8,06		1				1	1	8,47
		16:00	24,41	16,31	8,10		1				1	1	8,54
		17:00	25,26	17,65	7,61		1				1	1	8,73
		18:00	26,37	18,35	8,02		1				1	1	8,75
		19:00	26,49	18,55	7,95		1				1	1	8,75
		20:00	26,30	18,45	7,85		1				1	1	8,75
		21:00	25,53	18,18	7,35		1				1	1	8,74
		22:00	24,00	15,95	8,04		1				1	1	8,42
		23:00	22,62	14,99	7,64		1				1	1	7,93

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης