

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/8/24 0:00	167,81	150,70	17,10	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/8/24 1:00	156,32	139,00	17,31	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/8/24 2:00	149,07	131,49	17,58	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/8/24 3:00	143,72	126,70	17,02	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/8/24 4:00	140,62	125,00	15,61	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1	1		48,53	48,53
9/8/24 5:00	143,34	124,56	18,77	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
9/8/24 6:00	148,82	129,15	19,49	0,18	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,53
9/8/24 7:00	165,45	144,25	17,97	3,23	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,46	48,49
9/8/24 8:00	185,11	160,82	16,48	7,81	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/8/24 9:00	200,18	173,70	15,00	11,47	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 10:00	209,18	177,30	16,74	15,14	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 11:00	211,89	178,32	16,10	17,48	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 12:00	215,14	180,13	16,37	18,65	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 13:00	221,28	184,40	17,92	18,96	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 14:00	221,80	182,57	20,78	18,45	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 15:00	219,71	180,47	22,05	17,20	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 16:00	218,47	181,35	22,30	14,82	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 17:00	219,58	187,72	20,28	11,58	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 18:00	219,98	195,28	17,87	6,82	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 19:00	212,98	195,33	16,33	1,33	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 20:00	208,36	198,55	9,80	0,00	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 21:00	197,54	187,82	9,72	0,00	1	1		1	1	1	1		1			13	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 22:00	185,98	166,13	19,84	0,00	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/8/24 23:00	175,05	147,99	27,05	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις