

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/8/24 0:00	163,10	139,41	23,68	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 1:00	152,46	134,82	17,64	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 2:00	145,21	124,00	21,20	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,28	48,32
10/8/24 3:00	140,53	118,22	22,31	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 4:00	138,62	114,68	23,93	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 5:00	140,90	116,02	24,88	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 6:00	146,10	120,69	25,22	0,18	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 7:00	161,65	134,27	23,54	3,83	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 8:00	180,00	146,16	24,80	9,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 9:00	195,54	156,31	25,71	13,52	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 10:00	202,44	164,95	20,93	16,56	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 11:00	203,53	166,90	18,23	18,40	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 12:00	207,27	170,10	17,77	19,40	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 13:00	214,27	180,34	14,37	19,57	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 14:00	216,91	180,74	17,23	18,95	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 15:00	216,38	178,19	20,51	17,68	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 16:00	217,21	177,77	23,87	15,57	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 17:00	220,19	179,98	27,87	12,33	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 18:00	222,04	186,70	28,35	6,99	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 19:00	217,84	187,08	29,41	1,35	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 20:00	214,20	185,45	28,74	0,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 21:00	206,51	177,91	28,59	0,00	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 22:00	195,43	164,37	31,06	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/24 23:00	185,08	154,42	30,66	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης