

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/8/24 0:00	173,96	145,40	28,56	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
11/8/24 1:00	162,99	136,60	26,39	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
11/8/24 2:00	154,49	128,00	26,48	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
11/8/24 3:00	148,63	120,91	27,72	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1			1	1		48,55	48,55
11/8/24 4:00	144,01	118,72	25,29	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1			1	1		48,55	48,55
11/8/24 5:00	143,82	122,17	21,64	0,00	1	1			1		1					0		1	1	1			1	1		48,55	48,55
11/8/24 6:00	145,60	127,99	17,44	0,17	1	1			1		1					0	1	1	1	1			1	1		48,55	48,55
11/8/24 7:00	158,07	142,48	12,09	3,51	1	1			1		1					0	1	1	1	1			1	1		48,55	48,55
11/8/24 8:00	172,44	156,17	8,22	8,05	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 9:00	183,80	165,94	6,19	11,67	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 10:00	192,36	173,20	3,93	15,22	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 11:00	195,48	173,83	3,85	17,80	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 12:00	199,41	174,06	6,69	18,66	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 13:00	205,64	180,56	6,29	18,79	1	1			1	1	1	1				4	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 14:00	207,61	183,12	6,11	18,38	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 15:00	206,11	182,34	6,75	17,01	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 16:00	206,18	183,42	7,89	14,86	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 17:00	209,34	189,84	7,77	11,73	1	1			1	1	1	1				14	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 18:00	213,18	196,46	9,39	7,32	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 19:00	210,43	200,55	8,02	1,86	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 20:00	208,93	201,83	7,10	0,00	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 21:00	204,86	199,12	5,74	0,00	1	1			1	1	1	1				18	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 22:00	195,43	190,59	4,83	0,00	1	1			1	1	1	1				9	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
11/8/24 23:00	184,39	179,90	4,49	0,00	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης