

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 9/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)									3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
Παρασκευή	00:00	5,21	4,53	0,68	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,80	4,25	0,54	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,54	3,93	0,60	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,27	3,53	0,74	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,13	3,25	0,89	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	3,98	3,03	0,96	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	3,93	2,96	0,96	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	4,17	3,20	0,96	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,56	3,68	0,87	0,00	1								2	0,99	0,99
	09:00	5,02	4,21	0,81	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	10:00	5,18	4,39	0,79	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	11:00	5,51	4,77	0,74	0,00	1					1			2	0,99	0,99
	12:00	5,73	4,99	0,73	0,00	1							1	2	0,99	0,99
	13:00	6,00	5,19	0,81	0,00	1			1				1		0,99	0,99
	14:00	6,00	5,15	0,85	0,00	1			1				1		0,99	0,99
	15:00	5,76	4,83	0,94	0,00	1			1				1		0,99	0,99
	16:00	5,71	4,76	0,95	0,00	1			1				1		0,99	0,99
	17:00	5,74	4,85	0,90	0,00	1			1				1		0,99	0,99
	18:00	5,77	4,84	0,93	0,00	1			1				1		0,99	0,99
	19:00	5,86	4,93	0,93	0,00	1			1				1		0,99	0,99
	20:00	6,22	5,26	0,93	0,03	1			1		1		1		0,99	0,99
	21:00	6,40	5,46	0,93	0,02	1			1		1		1		0,99	0,99
	22:00	6,07	5,12	0,93	0,02	1			1		1		1		0,99	0,99
	23:00	5,77	4,96	0,80	0,02	1			1		1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης