

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 11/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,73	4,09	0,41	0,23	1		1			1		1		0,41	0,48
	01:00	4,73	3,70	0,98	0,05	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,32	3,28	0,98	0,06	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,05	3,02	0,98	0,05	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,92	2,92	0,95	0,05	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,79	2,77	0,96	0,06	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,73	2,71	0,96	0,06	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,92	2,92	0,94	0,06	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,25	3,25	0,94	0,05	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,66	3,68	0,94	0,04	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,96	3,98	0,94	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,20	4,23	0,93	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,51	4,55	0,92	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,77	4,93	0,81	0,03	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	5,93	5,01	0,87	0,05	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	5,80	4,83	0,92	0,05	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,73	4,78	0,92	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,70	4,81	0,84	0,04	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,72	4,81	0,88	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,73	4,88	0,81	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,07	5,26	0,79	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	21:00	6,38	5,61	0,76	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	22:00	6,15	5,27	0,85	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	23:00	5,82	4,92	0,89	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης