

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	43,16	30,36	12,80				1	1	1	1				
	01:00	40,76	27,93	12,82				1	1	1	1				
	02:00	38,57	26,78	11,78				1	1	1	1				
	03:00	36,32	25,52	10,80				1	1	1	1				
	04:00	34,62	26,38	8,24				1	1	1	1				
	05:00	33,74	28,71	5,03				1	1	1	1				
	06:00	34,08	29,31	4,77				1	1	1	1				
	07:00	37,30	32,42	4,88				1	1	1	1				
	08:00	41,49	39,43	2,05		1	1	1	1	1	1				
	09:00	45,80	44,75	1,05		1	1	1	1	1	1				6
	10:00	50,15	49,54	0,61		1	1	1	1	1	1				12
	11:00	53,68	53,21	0,47		1	1	1	1	1	1		3		13
	12:00	55,84	54,78	1,06		1	1	1	1	1	1		4		13
	13:00	57,73	56,02	1,71		1	1	1	1	1	1		5		13
	14:00	58,66	56,77	1,89		1	1	1	1	1	1		6		13
	15:00	59,10	57,26	1,83		1	1	1	1	1	1		6		13
	16:00	59,41	58,04	1,37		1	1	1	1	1	1		7		13
	17:00	61,26	60,45	0,81		1	1	1	1	1	1		9		13
	18:00	61,85	59,90	1,96		1	1	1	1	1	1		9		13
	19:00	58,01	51,82	6,18		1	1	1	1	1	1		1		13
	20:00	53,85	43,29	10,55		1	1	1	1	1	1				4
	21:00	53,73	43,01	10,72		1	1	1	1	1	1				4
	22:00	52,00	39,55	12,44		1	1	1	1	1	1				
	23:00	49,77	36,42	13,36			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης