

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6					
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024	00:00	85,44	79,34	6,09	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	15,20	15,20				
	01:00	80,16	74,65	5,50	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	15,20	15,20			
	02:00	75,89	71,54	4,34	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20		
	03:00	73,04	69,01	4,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1		1	15,20	15,20	
	04:00	71,20	66,72	4,48	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	05:00	71,35	66,16	5,18	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	06:00	72,50	67,01	5,49	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	07:00	78,41	74,08	4,33	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	08:00	85,44	81,78	3,65	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	09:00	91,33	88,05	3,27	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	10:00	92,75	89,94	2,80	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	11:00	92,61	90,21	2,40	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	12:00	94,90	93,31	1,46	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	13:00	98,86	97,21	1,51	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	14:00	99,46	97,14	2,14	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	15:00	98,23	94,93	2,89	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	16:00	98,65	95,38	3,03	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	17:00	102,74	98,94	3,57	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	18:00	107,79	104,51	3,27	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1		1	1	15,20	15,20
	19:00	107,24	103,14	4,09	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1		1	1	15,20	15,20
	20:00	105,68	100,28	5,39	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	21:00	101,09	95,09	5,99	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
	22:00	95,18	89,52	5,64	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20
23:00	91,46	85,01	6,44	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1		1	15,20	15,20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης