

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
ΑΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024	00:00	38,38	31,17	7,22			1		1	1	1				3	11,03	13,68
	01:00	35,69	29,89	5,80			1		1	1	1				2	11,03	13,73
	02:00	33,63	26,82	6,81			1		1	1	1					11,03	13,61
	03:00	32,38	25,15	7,23			1		1	1	1					11,02	12,84
	04:00	31,26	25,46	5,79			1		1	1	1					10,73	11,63
	05:00	31,33	27,11	4,22			1		1	1	1					10,84	11,76
	06:00	31,18	26,56	4,62			1		1	1	1					10,82	11,89
	07:00	34,11	28,89	5,21			1		1	1	1				2	11,03	13,55
	08:00	37,68	32,11	5,56			1	1		1	1				4	10,99	13,45
	09:00	40,65	36,34	4,31			1	1		1	1				9	11,03	13,73
	10:00	42,51	36,20	6,31			1	1		1	1				10	11,03	13,73
	11:00	44,20	36,07	8,13			1	1	1	1	1				4	11,03	13,73
	12:00	46,44	40,19	6,25		1	1	1	1	1	1				2	11,03	13,73
	13:00	49,27	45,53	3,74		1	1	1	1	1	1				6	11,03	13,73
	14:00	50,39	46,11	4,29		1	1	1	1	1	1				7	11,03	13,73
	15:00	50,35	44,15	6,20		1	1	1	1	1	1				6	11,03	13,73
	16:00	50,40	46,47	3,94		1	1	1	1	1	1				6	11,03	13,73
	17:00	51,43	49,48	1,94		1	1	1	1	1	1				9	11,03	13,73
	18:00	51,58	50,16	1,42		1	1	1	1	1	1				10	11,03	13,73
	19:00	49,70	46,61	3,09		1	1	1	1	1	1				9	11,03	13,73
20:00	48,93	42,92	6,01		1	1	1	1	1	1				5	11,03	13,73	
21:00	49,75	44,45	5,30		1	1	1	1	1	1				4	11,03	13,73	
22:00	47,02	41,74	5,28		1	1	1	1	1	1				3	11,03	13,73	
23:00	44,06	38,52	5,54		1	1	1	1	1	1					11,03	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:40 με 14:10. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης