

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024	00:00	10,38	8,13	2,25				1	1						2,44	2,99
	01:00	9,65	7,29	2,36				1	1						2,44	2,99
	02:00	8,93	6,97	1,96	1	1		1							2,16	2,41
	03:00	8,54	6,71	1,83	1	1		1							2,44	2,99
	04:00	8,30	6,35	1,95	1	1		1							2,44	2,85
	05:00	8,23	6,08	2,15	1	1		1							2,44	2,81
	06:00	8,58	6,31	2,27	1	1		1							2,44	2,94
	07:00	9,32	6,95	2,37	1	1		1							2,44	3,02
	08:00	10,26	7,97	2,30				1	1						2,43	2,83
	09:00	10,94	8,67	2,27				1	1						2,44	3,04
	10:00	11,32	9,09	2,23				1	1						2,44	3,04
	11:00	11,50	9,25	2,25				1	1	1					2,44	3,04
	12:00	11,83	9,78	2,05				1	1	1					2,44	3,04
	13:00	12,43	10,45	1,98				1	1	1					2,44	3,04
	14:00	12,28	10,04	2,24				1	1	1					2,44	3,04
	15:00	11,95	9,72	2,22				1	1	1					2,44	3,04
	16:00	11,99	9,90	2,09				1	1	1					2,44	3,04
	17:00	12,22	10,32	1,90				1	1	1					2,44	3,04
	18:00	12,89	11,14	1,75				1	1	1					2,44	3,04
	19:00	13,26	11,42	1,83				1	1	1					2,44	3,04
20:00	13,55	11,40	2,15				1	1	1					2,44	3,04	
21:00	13,49	11,09	2,41				1	1	1					2,44	3,04	
22:00	12,29	10,05	2,25				1	1	1					2,44	3,04	
23:00	11,29	9,26	2,03				1	1	1					2,44	2,97	

Τα ΑΠ Άγιος Σώζων και Άγιος Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:40 με 14:15 και το ΑΠ Τουρλί καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης