

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000			
Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024	00:00	4,22	3,14	1,09	1	1	1			1			1,20	1,20	
	01:00	3,93	2,96	0,97	1	1	1			1			1,20	1,20	
	02:00	3,65	2,71	0,94	1	1	1			1			1,20	1,20	
	03:00	3,50	2,97	0,53	1	1	1			1			1,20	1,20	
	04:00	3,38	3,11	0,26	1	1	1			1			1,14	1,13	
	05:00	3,28	3,07	0,22	1	1	1			1			1,04	1,04	
	06:00	3,25	3,06	0,19	1	1	1			1			1,00	1,01	
	07:00	3,46	3,17	0,29	1	1	1			1			1,17	1,17	
	08:00	3,77	3,51	0,27	1	1	1			1			1,17	1,17	
	09:00	4,29	3,98	0,30	1	1	1					1	1	1,13	1,08
	10:00	4,55	4,21	0,34	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	11:00	4,70	4,25	0,45	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	12:00	4,71	4,15	0,56	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	13:00	4,73	4,25	0,48	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	14:00	4,67	3,99	0,67	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	15:00	4,59	3,58	1,01	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	16:00	4,57	3,52	1,05	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	17:00	4,60	3,47	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	18:00	4,70	3,57	1,12	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	19:00	4,84	3,87	0,97	1	1	1					1	1	1,20	1,20
20:00	5,05	4,63	0,42	1	1	1			1		1	1	1,20	1,20	
21:00	5,35	4,67	0,68	1	1	1			1		1	1	1,20	1,20	
22:00	5,12	4,51	0,61	1	1	1	1	1			1		1,20	1,18	
23:00	4,93	4,46	0,47	1	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης