

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/8/24 0:00	171,68	168,91	2,77	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		47,22	47,18
12/8/24 1:00	160,72	159,29	1,43	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		41,95	41,92
12/8/24 2:00	151,70	150,49	1,21	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			44,85	44,89
12/8/24 3:00	145,14	143,70	1,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			39,07	38,98
12/8/24 4:00	141,23	138,87	2,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			41,03	40,98
12/8/24 5:00	142,46	139,94	2,52	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			43,78	43,88
12/8/24 6:00	147,15	145,07	1,97	0,10	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		41,97	41,48
12/8/24 7:00	164,02	159,21	1,96	2,86	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		47,06	47,17
12/8/24 8:00	186,31	177,20	1,87	7,24	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 9:00	204,39	192,15	0,70	11,55	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 10:00	215,03	198,52	0,58	15,93	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 11:00	217,44	199,42	0,38	17,64	1	1		1	1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 12:00	221,74	201,84	1,35	18,55	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 13:00	228,63	208,56	1,31	18,75	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 14:00	231,07	211,43	1,47	18,17	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 15:00	228,74	209,79	2,00	16,95	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 16:00	228,75	208,12	5,61	15,01	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 17:00	229,84	208,48	9,75	11,61	1	1		1	1	1	1				1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 18:00	228,67	212,23	10,00	6,43	1	1		1	1	1	1			1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 19:00	222,71	209,09	12,58	1,03	1	1		1	1	1	1			1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 20:00	219,69	205,61	14,08	0,00	1	1		1	1	1	1			1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 21:00	211,12	195,39	15,72	0,00	1	1		1	1	1	1				1	16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 22:00	198,95	181,46	17,49	0,00	1	1		1	1	1	1				1	6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/8/24 23:00	186,47	171,58	14,89	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο1 με αίτημα σταθμού