

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 12/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	5,51	4,65	0,83	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,11	4,34	0,74	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,79	3,99	0,77	0,03	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,43	3,65	0,72	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,26	3,49	0,72	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,17	3,41	0,72	0,05	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	4,11	3,42	0,65	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,46	3,82	0,62	0,02	1		1			1			1	0,99	0,99
	08:00	4,85	4,33	0,52	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	5,35	4,88	0,46	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,85	5,40	0,45	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	6,16	5,66	0,49	0,01	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	6,34	5,59	0,53	0,22	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	6,52	5,53	0,58	0,41	1		1			1		1	2	0,99	0,99
	14:00	6,63	5,60	0,62	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,47	5,25	0,81	0,40	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,47	5,16	0,90	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	6,40	5,09	0,90	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	6,28	4,93	0,94	0,41	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	6,26	5,01	0,84	0,40	1		1					1	1	0,99	0,99
20:00	6,69	5,46	0,82	0,41	1		1			1			2	0,99	0,99	
21:00	6,92	5,55	0,77	0,60	1		1			1			2	0,99	0,99	
22:00	6,61	5,48	0,72	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99	
23:00	6,33	5,24	0,69	0,40	1		1			1			2	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης