

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	45,90	32,28	13,62			1	1	1	1	1				
	01:00	43,43	30,22	13,21				1	1	1	1				
	02:00	41,41	27,78	13,63				1	1	1	1				
	03:00	39,55	26,07	13,48				1	1	1	1				
	04:00	37,73	25,58	12,15				1	1	1	1				
	05:00	36,38	24,90	11,48				1	1	1	1				
	06:00	35,85	24,43	11,42				1	1	1	1				
	07:00	36,99	26,77	10,22				1	1	1	1				
	08:00	39,06	31,36	7,70				1	1	1	1				
	09:00	42,14	36,31	5,83				1	1	1	1				
	10:00	46,10	38,81	7,29		1	1	1	1	1	1				
	11:00	50,10	40,62	9,48		1	1	1	1	1	1				
	12:00	52,89	43,32	9,57		1	1	1	1	1	1				4
	13:00	54,49	44,44	10,06		1	1	1	1	1	1				5
	14:00	54,36	44,03	10,32		1	1	1	1	1	1				5
	15:00	53,22	42,89	10,33		1	1	1	1	1	1				3
	16:00	52,61	41,88	10,73		1	1	1	1	1	1				3
	17:00	52,83	40,70	12,13		1	1	1	1	1	1				3
	18:00	53,66	41,73	11,94		1	1	1	1	1	1				3
	19:00	51,63	39,85	11,78		1	1	1	1	1	1				2
	20:00	48,97	37,08	11,89		1	1	1	1	1	1				
	21:00	48,91	38,66	10,25		1	1	1	1	1	1				
	22:00	47,13	35,80	11,33		1	1	1	1	1	1				
	23:00	44,89	32,58	12,32				1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης