

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024	00:00	41,09	29,30	11,79				1	1	1	1				
	01:00	39,17	28,93	10,23				1	1	1	1				
	02:00	37,30	29,61	7,69				1	1	1	1				
	03:00	35,58	29,88	5,70				1	1	1	1				
	04:00	34,19	28,99	5,19				1	1	1	1				
	05:00	33,35	28,19	5,16				1	1	1	1				
	06:00	33,40	28,30	5,10				1	1	1	1				
	07:00	35,14	30,18	4,96				1	1	1	1				
	08:00	37,59	32,75	4,84				1	1	1	1				
	09:00	40,63	34,97	5,66			1	1	1	1	1				
	10:00	43,82	36,97	6,85			1	1	1	1	1				
	11:00	46,69	38,46	8,23		1	1	1	1	1	1				
	12:00	48,68	40,27	8,40		1	1	1	1	1	1				
	13:00	49,72	40,60	9,12		1	1	1	1	1	1				
	14:00	49,64	40,48	9,16		1	1	1	1	1	1				
	15:00	48,45	39,77	8,69		1	1	1	1	1	1				
	16:00	49,08	38,85	10,23		1	1	1	1	1	1				
	17:00	50,11	39,22	10,89		1	1	1	1	1	1				
	18:00	50,21	39,09	11,12		1	1	1	1	1	1				
	19:00	50,61	39,73	10,88		1	1	1	1	1	1				
	20:00	48,35	37,92	10,43		1	1	1	1	1	1				
	21:00	48,31	38,74	9,57		1	1	1	1	1	1				
	22:00	46,26	37,73	8,53			1	1	1	1	1				
	23:00	43,54	35,74	7,79			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης