

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 13/8/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00			
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	11,21	10,57	0,63		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,50	9,88	0,62		1	1			5		2,65
	02:00	9,94	9,26	0,68		1	1			5		2,65
	03:00	9,59	8,86	0,73		1	1			4		2,65
	04:00	8,68	8,03	0,65		1	1			3		2,65
	05:00	8,86	8,34	0,51		1	1			3		2,65
	06:00	9,43	8,70	0,73		1	1			3		2,65
	07:00	9,65	9,02	0,63		1	1			3		2,65
	08:00	10,47	9,86	0,61		1	1			4		2,65
	09:00	10,88	10,39	0,49			1			6	3	2,65
	10:00	10,97	10,47	0,50			1			6	3	2,65
	11:00	11,18	10,68	0,50			1			6	3	2,65
	12:00	11,46	10,98	0,49			1			6	3	2,65
	13:00	11,93	11,27	0,66			1			7	3	2,65
	14:00	11,99	11,70	0,29			1			7	3	2,65
	15:00	12,32	12,13	0,19		1	1			7	3	2,65
	16:00	12,31	12,17	0,14		1	1			4	3	2,65
	17:00	12,43	12,41	0,03		1	1			4	3	2,65
	18:00	12,81	12,81	0,00		1	1			4	3	2,65
	19:00	12,82	12,82	0,00		1	1			5	3	2,65
	20:00	13,14	13,14	0,00		1	1			5	3	2,65
	21:00	13,19	13,19	0,00		1	1			6	3	2,65
	22:00	12,63	12,63	0,00		1	1			5	3	2,65
	23:00	12,01	12,01	0,00		1	1			4	3	2,65

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης