

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/8/24 0:00	173,28	159,92	13,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 1:00	161,51	153,33	8,18	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 2:00	152,87	143,41	9,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,72	46,60
13/8/24 3:00	146,64	137,88	8,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		44,36	44,43
13/8/24 4:00	143,13	133,65	9,47	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		44,28	44,35
13/8/24 5:00	143,93	132,91	11,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		45,18	44,98
13/8/24 6:00	144,03	133,91	9,99	0,13	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		44,87	44,85
13/8/24 7:00	164,25	154,34	6,52	3,38	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,05	47,91
13/8/24 8:00	185,07	172,55	4,56	7,97	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 9:00	202,77	185,84	4,45	12,48	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 10:00	213,08	190,84	5,86	16,37	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 11:00	215,35	190,50	6,88	17,97	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 12:00	219,72	194,18	6,66	18,88	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 13:00	227,29	199,97	8,22	19,10	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 14:00	228,81	200,15	10,03	18,63	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 15:00	227,47	199,24	10,80	17,44	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 16:00	227,14	204,01	8,17	14,96	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 17:00	228,69	206,53	10,36	11,80	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 18:00	229,06	210,95	11,53	6,59	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 19:00	222,84	207,73	13,95	1,16	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 20:00	220,43	204,80	15,63	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 21:00	209,74	194,88	14,86	0,00	1	1		1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 22:00	195,59	182,92	12,67	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/8/24 23:00	182,77	171,52	11,24	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης