

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000							
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	45,71	43,82	1,89		1	1	1	1	1	1				5	11,83	13,73				
	01:00	42,68	41,64	1,04		1	1	1	1	1	1				2	11,83	13,70				
	02:00	39,69	38,74	0,95		1	1	1	1	1	1						11,80	12,59			
	03:00	37,31	36,43	0,88			1	1	1	1	1							11,42	11,56		
	04:00	35,56	35,55	0,02			1	1	1	1	1								10,93	10,92	
	05:00	34,71	34,62	0,09			1	1	1	1	1									10,02	10,04
	06:00	34,11	33,76	0,35			1		1	1	1		1							9,24	9,16
	07:00	36,71	36,10	0,61		1	1		1	1	1		1			6				11,65	12,65
	08:00	41,01	40,76	0,26		1	1		1	1	1					9				11,80	13,30
	09:00	44,62	44,38	0,24		1	1	1	1	1	1					7				11,83	13,65
	10:00	46,74	46,66	0,08		1	1	1	1	1	1					9				11,83	13,73
	11:00	48,22	47,88	0,33		1	1	1	1	1	1					9				11,83	13,73
	12:00	50,72	50,15	0,58		1	1	1	1	1	1					12				11,83	13,73
	13:00	53,62	52,94	0,68		1	1	1	1	1	1					13				11,83	13,73
	14:00	55,05	54,23	0,82		1	1	1	1	1	1			4		13				11,83	13,73
	15:00	55,42	53,78	1,64		1	1	1	1	1	1			4		13				11,83	13,73
	16:00	56,70	55,10	1,59		1	1	1	1	1	1			4		13				11,83	13,73
	17:00	57,47	56,46	1,01		1	1	1	1	1	1			4		13				11,83	13,73
	18:00	58,24	57,04	1,20		1	1	1	1	1	1			4		13				11,83	13,73
	19:00	56,83	55,34	1,49		1	1	1	1	1	1			3		13				11,83	13,73
20:00	55,87	53,01	2,86		1	1	1	1	1	1			2		13				11,83	13,73	
21:00	55,14	50,64	4,50		1	1	1	1	1	1					14				11,83	13,73	
22:00	51,93	47,71	4,21		1	1	1	1	1	1					9				11,83	13,73	
23:00	48,76	44,49	4,27		1	1	1	1	1	1					6				11,83	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης