

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000			
Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024	00:00	4,66	4,65	0,01	1	1	1	1	1	1			1,18	1,18	
	01:00	4,31	4,31	0,00	1		1	1	1	1			1,13	1,14	
	02:00	4,13	4,11	0,01	1		1	1	1	1			1,20	1,20	
	03:00	3,95	3,94	0,01	1		1	1	1	1			1,14	1,14	
	04:00	3,84	3,83	0,01	1		1	1	1	1			1,05	1,04	
	05:00	3,69	3,69	0,00	1		1	1	1	1			0,88	0,89	
	06:00	3,65	3,65	0,00	1		1	1	1	1			0,84	0,84	
	07:00	3,81	3,81	0,00	1		1	1	1	1			0,98	1,01	
	08:00	4,11	4,08	0,03	1		1	1			1	1	0,98	0,97	
	09:00	4,49	4,47	0,02	1		1	1			1	1	1,20	1,20	
	10:00	4,79	4,77	0,02	1	1	1	1			1	1	1,15	1,14	
	11:00	4,96	4,91	0,05	1	1	1	1			1	1	1,19	1,18	
	12:00	4,88	4,80	0,07	1	1	1	1			1	1	1,17	1,16	
	13:00	4,90	4,86	0,03	1	1	1	1			1	1	1,16	1,17	
	14:00	4,86	4,85	0,01	1	1	1	1			1	1	1,16	1,16	
	15:00	4,91	4,90	0,01	1	1	1	1			1	1	1,18	1,17	
	16:00	4,87	4,86	0,00	1	1	1	1			1	1	1,16	1,16	
	17:00	4,92	4,91	0,01	1	1	1	1			1	1	1,19	1,19	
	18:00	5,05	5,03	0,02	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20	
	19:00	5,17	5,17	0,00	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20	
20:00	5,44	5,43	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20		
21:00	5,70	5,70	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1,20	1,20		
22:00	5,43	5,42	0,01	1	1	1	1	1	1			1,19	1,17		
23:00	5,11	5,10	0,01	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20		

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης