

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024	00:00	23,41	19,38	4,03			1		1	1		7,35
	01:00	21,96	18,21	3,75			1		1	1		7,70
	02:00	20,88	16,92	3,96			1		1	1		7,30
	03:00	20,06	15,21	4,85			1		1	1		6,64
	04:00	19,23	13,67	5,56			1			1		6,63
	05:00	18,80	13,92	4,87			1			1		6,59
	06:00	18,76	14,63	4,13			1			1		5,67
	07:00	19,67	15,07	4,60			1			1		5,22
	08:00	21,09	15,73	5,36		1	1			1		6,66
	09:00	21,40	15,99	5,40		1	1			1		6,99
	10:00	21,95	17,26	4,69		1	1			1		7,47
	11:00	22,79	18,17	4,63		1	1			1		7,96
	12:00	24,10	19,33	4,77		1	1			1		8,42
	13:00	24,63	19,56	5,07		1	1			1		8,62
	14:00	24,39	18,99	5,40		1	1			1		8,53
	15:00	24,82	18,98	5,84		1	1			1		8,67
	16:00	25,85	20,12	5,73		1	1			1		8,75
	17:00	27,37	21,91	5,46		1	1			1		8,75
	18:00	28,83	23,38	5,45		1	1		1	1		8,75
	19:00	28,83	23,53	5,30		1	1		1	1		8,75
	20:00	28,35	22,89	5,46		1	1		1	1		8,75
	21:00	27,83	20,68	7,15		1	1		1	1		8,75
	22:00	26,86	18,75	8,11		1	1		1	1		8,75
	23:00	25,64	18,17	7,47		1	1			1		8,75

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης