

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/8/24 0:00	169,53	157,94	11,59	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 1:00	159,18	144,36	14,81	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,54
15/8/24 2:00	150,81	137,57	13,24	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		47,66	47,75
15/8/24 3:00	145,30	132,95	12,35	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,59	46,48
15/8/24 4:00	142,30	128,32	13,97	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		43,55	43,51
15/8/24 5:00	142,50	134,20	8,29	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		43,38	43,47
15/8/24 6:00	147,87	137,40	10,35	0,12	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		45,19	45,03
15/8/24 7:00	163,85	148,59	12,11	3,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,31	48,39
15/8/24 8:00	184,77	165,53	11,55	7,69	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 9:00	201,71	177,73	11,20	12,78	1	1		1	1	1	1					16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 10:00	211,52	178,29	16,73	16,51	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 11:00	213,91	178,61	17,11	18,19	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 12:00	216,94	180,03	17,88	19,04	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 13:00	223,62	184,96	19,48	19,17	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 14:00	226,16	188,29	19,25	18,63	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 15:00	225,10	186,94	20,74	17,42	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 16:00	223,47	193,69	14,42	15,36	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 17:00	224,83	196,04	16,52	12,27	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 18:00	224,92	199,55	17,95	7,43	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 19:00	221,17	198,66	19,90	2,61	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 20:00	218,07	191,14	25,21	1,72	1	1		1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 21:00	207,23	183,10	23,41	0,72	1	1		1	1	1			1			19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 22:00	194,48	171,67	22,80	0,00	1	1		1	1	1						8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
15/8/24 23:00	181,43	160,61	20,82	0,00	1	1		1	1	1			1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης