

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/8/24 0:00	170,12	144,97	25,15	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 1:00	160,64	133,14	27,50	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 2:00	153,78	126,23	27,56	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 3:00	148,34	120,68	27,66	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 4:00	144,26	115,90	28,35	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,14	
15/8/24 5:00	133,43	123,09	10,33	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		40,58	43,75	
15/8/24 6:00	138,29	130,63	7,57	0,10	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		35,70	44,62	
15/8/24 7:00	148,04	138,98	6,06	2,99	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		35,70	47,05	
15/8/24 8:00	163,09	149,45	6,14	7,51	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		40,95	48,55	
15/8/24 9:00	187,59	163,89	12,93	10,77	1	1		1	1	1						4	1	1	1	1	1	1	1		47,12	48,55	
15/8/24 10:00	195,89	169,51	12,07	14,31	1	1		1	1	1						11	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 11:00	200,15	171,27	11,33	17,54	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 12:00	204,12	170,81	14,67	18,64	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 13:00	209,54	174,13	16,63	18,78	1	1		1	1	1						16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 14:00	210,98	173,33	19,37	18,28	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 15:00	209,57	173,22	19,23	17,12	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 16:00	209,90	174,93	19,94	15,03	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 17:00	212,68	181,01	19,75	11,92	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 18:00	217,51	188,94	21,40	7,17	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 19:00	214,50	189,54	22,46	2,51	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 20:00	211,26	187,78	23,04	0,43	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 21:00	203,40	180,64	22,76	0,00	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 22:00	192,91	168,59	24,32	0,00	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/24 23:00	183,42	157,38	26,03	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης